

长建委发〔2025〕67号

对区人大十七届六次会议 第109号代表建议的答复

办理结果：解决采纳

签发人：黄继平

余鸿兴代表：

您提出的关于优化翡悦里项目武夷路侧消火栓设置的建议收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

我机关下属事业单位区市政工程管理中心于2025年6月下旬接到区人大来电后，就翡悦里项目武夷路侧消火栓优化事宜同项目建设方进行了沟通，并同区消防部门进行现场踏勘。经同消防部门核实，该处消火栓属于项目地块内部设施（见图1），消火栓原位置对应急消防通道净宽有一定的影响。

基于该情况，区市政工程管理中心同消防部门进行对接后，配合项目建设方将该消火栓改造为隐藏式消火栓（见图2和图3），在确保消防安全设施设置到位的同时，实现了翡悦里项目整体品质提升。改造成果得到翡悦里项目以及区消防部门的认可。

感谢代表对我区城市建设和管理的关心、支持与理解!



图 1: 消火栓原位置



图 2：改造后的隐藏式消火栓外观



图 3：改造后的隐藏式消火栓内部样式

长宁区建设和管理委员会

2025年11月24日

承办单位通讯地址:长宁路599号

邮编:200050

承办人:张皆欢

联系电话:62787026

长宁区建设和管理委员会办公室

2025年12月3日印发

打印:张

校对:张

(共印3份)