

附件 6

分布式电源并网验收和并网调试申请表

项目编号	申请日期			年	月	日
项目名称	法院光伏4.9kW光伏系统(上海市第一中级人民法院)					
项目地址	上海市虹桥路1200号					
项目类型	☒ 光伏发电 ☐ 天然气三联供 ☐ 生物质发电 ☐ 风电 ☐ 地热发电 ☐ 海洋能发电 ☐ 资源综合利用发电(含煤矿瓦斯发电)					
项目投资方	上海市达实智能科技发展有限公司					
项目联系人	陈加明		联系人电话	13524758996		
联系人地址	浦东新区永和路118弄58号					
并网点	1个		接入方式	T接 专线接入 0个		
计划验收完成时间	2016年12月15日		计划并网调试时间	2016年12月15日		
并网点位置、电压等级、发电机组(单元)容量简单描述						
并网点1	从地下配电箱引至10kV配电柜, 380V并网, 共4.9kW					
并网点2						
并网点3						
并网点4						
并网点5						
...						
本表中的信息及提供的资料真实准确, 单位工程已完成并网前验收、调试, 具备并网调试条件, 谨此确认。 申请单位: (公章) 申请个人: (经办人签字) 年 月 日			客户提供的资料已审核, 并网申请已受理, 谨此确认。 受理单位: (公章) 年 月 日			
受理人			受理日期	年 月 日		
告知事项: 1. 具体并网调试时间将电话通知项目联系人; 2. 本表1式2份, 双方各执1份。						

附件 12

分布式电源并网验收意见单

项目编号			申请日期	年 月 日	
项目名称	法院光伏9.9kW光伏系统(上海市第一中级人民法院)				
项目地址	上海市虹口区1200号				
项目类型	☒ 光伏发电 ☐ 天然气三联供 ☐ 生物质发电 ☐ 风电 ☐ 地热发电 ☐ 海洋能发电 ☐ 资源综合利用发电(含煤矿瓦斯发电)				
项目投资方	上海大宇股权投资发展有限公司				
项目联系人	曹恒名	联系人电话	13524758996		
联系人地址	静安区永和路118弄58号				
主体工程完工时间	2016.11.30	业务性质	☒ 新建 ☐ 扩建		
本期装机规模	9.9 kW	并网电压	☐ 35kV ☐ 10(含6、20)kV ☒ 380(含220)V ☐ 其它		
并网点	1 个	接入方式	T接 0 个 专线接入 0 个		
现场验收人员填写					
验收项目	验收说明	结论	验收项目	验收说明	结论
线路(电缆)			防孤岛保护测试		
并网开关			变压器		
继电保护			电容器		
配电装置			避雷器		
其它电气试验结果			作业人员资格		
计量装置			计量点位置		
并网验收整体结论：					
					
验收负责人签字	曹恒名		经办人签字		
告知事项： 1.并网验收通过后，请配合电网企业可以开展并网调试工作。					