

上海市水务局行政服务中心

排水行业意见

征询编号：PSZX20220002

上海市长宁区教育局：

你单位于 2022 年 01 月 11 日提出的新华社区规划中学新建工程项目征询意见材料获悉，经研究，提出有关行业意见如下：

一、该项目位于长宁区新华社区 C040201 单元 J1A-02 地块，东临名都公寓，南至长宁石榴中心，西邻凯旋公寓，北至安顺路，用地面积 12746.4 平方米，新建教学楼及教学辅助用房等，总建筑面积 33672.5 平方米。项目在《上海市污水处理系统专业规划》、《上海市城镇雨水排水系统专业规划》中属于雨、污水合流制地区，为凯旋排水系统，同意项目产生的污水（100.8 立方米/日）排入安顺路城镇合流管道，经污水合流一期工程管道至竹园污水处理厂处理后排放。

二、原则同意你单位提交的《设计文本》和《排水方案》，并提出以下具体意见，请你单位予以落实：

（一）项目内部排水系统应按雨、污分流设计，施工时雨、污水管道不得混接。

（二）项目内污水设置 1 个排放口，排入安顺路城镇合流管道。

项目应在污水排放口处设置排水专用检测井，排水专用检测

井内应设置间距不大于 15 毫米的格栅。

(三) 项目内雨水设置 1 个排放口，排入安顺路城镇合流管道。

(四) 项目所排放污水浓度，按《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 执行。

三、相关事项告知：

(一) 项目施工前，须在基地内设置沉淀池等设施，严禁施工泥浆水直排城镇排水管道，以保护周边城镇排水管网，并至长宁区市政工程管理中心（延安西路 2787 号）办理施工期间排水的相关手续。

(二) 项目建成后，若从事餐饮、有消毒排水的宾馆酒店服务等活动，你单位应按照规定程序，明确责任主体后，到上海市水务局行政服务中心（江苏路 389 号）办理核发《排水许可证》手续。

上海市水务局行政服务中心

2022 年 1 月 18 日

抄送：上海市排水管理处，长宁区市政工程管理中心